

东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂参观通道汽机房区域防火窗隔断改造项目的澄清

致各潜在报价人：

本项目澄清内容如下：

一、原采购文件附件《东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂参观通道汽机房区域防火窗隔断改造项目需求书》第一条 需求概况 （三）采购材料清单更改为：

编号	项目名称	项目循求/规格/技术参数	单位	数量	备注
1	原有防火玻璃窗拆除	1、不锈钢外框厚 1.2mm 2、防火玻璃窗尺寸：6000 *2700 3、原防火玻璃厚度：35mm 4、废料外运综合考虑	平方	97.2	废料外运需人工搬运
2	成品钢质双扇甲级防火窗安装	1、玻璃材质：纳米水晶硅胶隔热型防火玻璃 A1.50 ， 厚 35mm 2、单块玻璃尺寸 2528*1128 3、拉丝哑光不锈钢外框厚 1.2mm， 匹配原有现场立面风格 4、防火玻璃窗尺寸：6000 *2700 5、人工运输	平方	97.2	含运费，玻璃质保 3 年，质保范围：自爆、发黄、起泡、溺液。玻璃需人工搬运上楼
说明：以上规格为初步测量数据，响应人应到场实测确认准确数据后制作安装。					

二、本项目原开标日期为 2026 年 9 月 2 日（星期三）上午 10:00，现更改为 2026 年 9 月 8 日（星期二）上午 10:00。

其他内容不变。

采购人：东莞市新东元环保投资有限公司

二〇二六年九月一日

